

Законному представителю юридического лица
Директору Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Магнитогорский дом - интернат для престарелых инвалидов"
Поляковой Марине Николаевне
455000, Челябинская область г. Магнитогорск,
ул. Санаторная, д. 14

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 260

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«02» ноября 2023

г. Магнитогорск

Я, Главный государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Герасимов Сергей Михайлович, рассмотрел постановление № 260 от «02» ноября 2023 и материалы дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении юридического лица – Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Магнитогорский дом - интернат для престарелых инвалидов"

25 октября 2023 г. в 15 час. 00 мин при окончании проведения плановой выездной проверки в зданиях, помещениях и на территории Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14, инспектором ОНДиПР по г. Магнитогорску и Верхнеуральскому району - государственным инспектором г. Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Клемичевой Ю.В., на основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области - главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному району Герасимова Сергея Михайловича от 04.10.2023 г. № № 2310/002-74/119-П/РВП, были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Система автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и система оповещения и управлением эвакуации людей при пожаре (далее СОЭУ) 3-его типа, смонтированная в зданиях контролируемого лица, не соответствует имеющейся проектной документации на данные системы (состав АПС и СОЭУ, алгоритм работы). На здание главного корпуса имеется рабочий проект АПС 081401-АПС.СОЭУ от 08.2014 г. На здание баня-прачечная имеется рабочий проект АПС 081404-АПС.СОЭУ от 08.2014 г. На здание Гараж 1 имеется рабочий проект АПС 081402-АПС.СОЭУ от 08.2014 г. На здание Гараж 2 имеется рабочий проект АПС 081403-АПС.СОЭУ от 08.2014 г.	- п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 (Правила противопожарного режима в РФ) – (далее ППР в РФ). - ч. 1 ст. 6, ст.51, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	На объекте не хранится (отсутствует) техническая документация на систему противопожарной защиты, а именно:	- п. 54 ППР в РФ; - ст. 83, ст. 84 Федерального

- акт ввода в эксплуатацию системы АПС и систему оповещения и управлением эвакуации людей при пожаре (далее СОЭУ) (результаты пусконаладочных испытаний указанных систем); - документация на технические средства, функционирующие в составе системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре 3-ого типа (на все прибор приемно-контрольные пожарные, источники резервного питания, извещатели, световые оповещатели, речевые оповещатели, и т. д.).	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
--	--------------------------------

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.8.32, ст.11.6 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи».

На основании вышеизложенного в соответствии с ч. 2 статьи 29.13 КоАП РФ,

ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Разработать план мероприятий по устранению указанных нарушений, определить конкретных исполнителей по каждому мероприятию.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения, и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«02» ноября 2023

(подпись лица, вынесшего представление)

/ Герасимов С.М./

Представление получил: «02» ноября 2023

/ Полякова М.Н./

(дата, подпись)

Представление направлено

(адрес, дата, исходящий №,)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99