

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

« 29 » октября 2019 г.

Заместитель прокурора Правобережного района г.Магнитогорска

прокурор (заместитель прокурора)

младший советник юстиции Хусаинов Р.Р.

классный чин, фамилия, инициалы

Р Е Ш И Л:

1. провести проверку в ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. соблюдение законодательства о пожарной безопасности

цель проверки

3. информация №4041-2-5-21 от 18.10.2019

основание проверки

4. соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 29.10.2019 по 27.11.2019

6. Поручить проведение проверки:

Дорожкиной Екатерине Николаевне, старшему помощнику прокурора Правобережного района г.Магнитогорска Челябинской области.

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного уполномоченного представителя) ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

Р.Р. Хусаинов

подпись

В село
Хусаинов

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Магнитогорск

29.10.2019

Прокуратурой Правобережного района г. Магнитогорска проведена проверка в ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14.

В ходе проверки выявлено, что в складских помещениях (бельевые) расположенных на первом этаже здания ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не выполнено заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющих защищаемые помещения дверьми противопожарного исполнения с нормируемым пределом огнестойкости.

Старший помощник прокурора
Правобережного района
г. Магнитогорска
юрист 1 класса



Дорожкина Е.Н.

Заведующий хозяйством
ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»



Гончарова Л.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 021140

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 11 » декабря 2019 г.

г. Магнитогорск

Я, государственный инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Юзеев А.В., рассмотрел постановление № 021140 от «11» декабря 2019 г., и материалы дела по административному правонарушению в области пожарной безопасности, совершенным должностным лицом – заведующим хозяйством ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Гончаровой Любовь Николаевне.

Материалами установлено, прокуратурой Правобережного района г.Магнитогорска проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: г.Магнитогорск, ул.Санаторная, д.14.

В соответствии с ч.2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а так же обучать своих работников мерам пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности.

Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии с п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013) при определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной

опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.

В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды (п.4.17 СП 4.13130.2013).

Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).(п.5.2.6 СП 4.13130.2013).

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района 29.10.2019, установлено, что в ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не выполнено заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющих защищаемые помещения дверьми противопожарного исполнения с нормируемым пределом огнестойкости (складские помещения (бельевые) расположенные на первом этаже здания).

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1. статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34;29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ВАМ НЕОБХОДИМО:

- 1.Разработать план мероприятий по устранению указанного нарушения, определить конкретного исполнителя мероприятия.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
2. Устранить нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе планового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление. В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
ОНДиПР города Магнитогорска
и Верхнеуральского района
по пожарному надзору

(подпись лица, вынесшего постановление)



Юзеев А.В.

Представление получил, права и обязанности разъяснены:

заведующий хозяйством ГСУ СО ССЗН «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Гончарова Л.Н.

«11» декабря 2019 г.

(подпись)

Представление направлено

(адрес, дата, исходящий №.)